제 2021-5060000-38-5-00367 호 (앞쪽)

| | |
|---|---|
| 처리부서명 | 일자리경제과 |
| 담당자명 | 이재훈 |
| 전화번호 | 054-420-6238 |

# 발전사업 허가증

1. 성 명 (대표자) : 생 년 월 일 :

2. 상 호 : 케이태양광발전소4호

3. 소 재 지 : 전라남도 여수시 고소5길

4. 사업의 내용 : 태양광 발전사업

사 업 장 소 : 경북 김천시 구성면 양각리 1095-3

5. 사업규모

원동력의 종류 : 태양광 설 비 용 량 : 99.51 KW

공 급 전 압 : 380 V 주 파 수 : 60 Hz

6. 특정공급구역 : 해당없음

7. 사업준비기간 : 2021년 09월 27일 ~ 2023년 03월 26일

8. 허 가 조 건 : 붙임 허가조건 참조

9. 기 타 : 설치면적 1,335㎡

「전기사업법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제6조에 따라 위와 같이 발전사업을 허가합니다.

2022 년 12 월 26 일

김 천 시 장

KESCO

# 사용전검사 확인증

발행번호 제 221021823 호

고객번호 : 3525-01682052

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신청인 | 대표자 성명 | | | 전화번호 | |
| | 회사명 또는 상호 | 아이함8호 태양광발전소 | | | |
| | 주 소 | 경상북도 김천시 구성면 양각리 1095 외1 | | | |
| 검사결과 | 검사전기설비 | 상용 발전설비 (태양광) 380(V) 98.975(kW) | | | |
| | 검사연월일 | 2022-09-06 | | | |
| | 검 사 자 | 소속 | 경북서부지사 | 성명 | 성백련 등 2명 |
| | 판 정 | 합격 | 다음검사 | 2024-09-06 | |
| 임시사용 | 허용사유 : | | | | |
| | 사용기간 : | | | | |
| | 사용범위 및 사용방법 : | | | | |

기타 : - 발전소 부지 내 지반침하 토사유출 배수상태 등은 수시로 점검 적절한 조치 바랍니다.
- 출입문, 배전반, 접속반 등 시건장치 철저히 하시어 안전하게 사용 바랍니다.
- 양면형모듈 사용으로 인버터용량 DC차단장치 전선로 등 안전상의 조치 적합하게 시공함을 입회자의 서명으로 확인 갈음합니다.

전기안전관리법 제9조로부터 제11조까지의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제7조제3항 및 제9조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.

2022 년 09 월 06 일

한국전기안전공사 사장

검사신청인 윤춘오 귀하

※ 이 확인증은 사무관리규정에 의하여 전자직인으로 발행되었습니다. 확인증 출력일시 : 2025-06-11