




# 사용전검사 확인증



발행번호 제 221021877 호

고객번호 : 3525-01682114

신청인	대표자 성명			전화번호		
	회사명 또는 상호	아이함9호 태양광발전소				
	주소	경상북도 김천시 구성면 양각리 1095				
검사결과	검사전기설비	상용 발전설비 (태양광) 380(V) 98.975(kW)				
	검사연월일	2022-09-06				
	검사자	소속	경북서부지사	성명	성백련 등 2명	
	판정	합격	다음검사	2024-09-06		
임시사용	허용사유 :					
	사용기간 :					
	사용범위 및 사용방법 :					
기타 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 발전소 부지 내 지반침하 토사유출 배수상태 등은 수시로 점검 적절한 조치 바랍니다.</li> <li>- 출입문, 배전반, 접속반 등 시건장치 철저히 하시어 안전하게 사용 바랍니다.</li> <li>- 양면형모듈 사용으로 인버터용량 DC차단장치 전선로 등 안전상의 조치 적합하게 시공함을 입회자의 서명으로 확인 같습니다.</li> </ul>					
<p>전기안전관리법 제9조로부터 제11조까지의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제7조제3항 및 제9조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.</p>						
		2022 년 09 월 06 일				
		한국전기안전공사 사장				
검사신청인		김상영 귀하				
						

※ 이 확인증은 사무관리규정에 의하여 전자직인으로 발행되었습니다.

확인증 출력일시 : 2025-06-11

