

영주 2022 - 323호

## 발전사업허가증

상 호	비에스발전소주식회사17호			
주소(소재지)	전라남도 여수시 서교1길 (서교동)			
(법인명) 대표자성명	(비에스발전소(주))	전 화	-----9	
사업의내용	태양광발전사업			
전기사업용 전기설비에 관한사항	설치장소	영주시 이산면 지동리 184-2번지(토지 위)		
	원동력의종류	태양광	설비량	99.19kW
	공급전압	380V	주파수	60Hz
전기사업용 전기 설비의 설치기간	2022년 11월 17일 ~ 2024년 5월 16일 (허가일로부터 18개월)			
허가조건	붙임 검토의견서(허가조건) 이행하여야 함			
기 타	설치면적 : 1,756m <sup>2</sup>			

전기사업법 제7조 및 같은 법 시행규칙 제6조의 규정에  
의하여 위와 같이 발전사업을 허가합니다.

※ 알림 : 허가일로부터 준비 기간 내에 사업개시를 하지 않거나 준비 기간 내에 정당한 사유로 인한  
연장신청이 없을 경우 발전사업 허가가 취소됩니다.

2022년 11월 17일

영 주 시




# 사용전검사 확인증



발행번호 제 240588262 호

고객번호 : 3505-01790352

신청인	대표자 성명				전화번호		
	회사명 또는 상호	이산6호태양광					
	주소	경상북도 영주시 이산면 지동리 184 6호					
검사결과	검사전기설비	상용 발전설비 (태양광) 380(V) 99.375(kW) 태양광 부지 구조물 최종 검사결과: A 지목 : (지상형) - 농지(전) (발전사업 허가 당시 지목)					
	검사연월일	2024-05-07					
	검사자	소속	경북북부지사	성명	양수현		
	판정	합격	다음검사	2026-04-22			
임시사용	허용사유:						
	사용기간:						
	사용범위 및 사용방법:						
기타:	금회검사 범위 : 태양광전기설비 계통 및 부지구조물 안내사항 : 부지 및 구조물 정기검사 2년주기 안내 - 발전소 부지 내 지반침하, 토사유출이 발생할 우려가 있는지 수시로 확인하시어 조치하시 바랍니다. - 금회 검사대상 이외의 전기설비는 전기안전관리자의 자체 점검 후 안전하게 사용하시기 바랍니다.						
전기안전관리법 제9조로부터 제11조까지의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제7조제3항 및 제9조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.							
		2024 년 05 월 07 일					
		한국전기안전공사 사장					
검사신청인	황길섭 귀하						

※ 이 확인증은 사무관리규정에 의하여 전자적으로 발행되었습니다.

확인증 출력일시 : 2026-02-09

