

영주 2022 - 317호

발전사업허가증

상 호	비에스발전소10호			
주소(소재지)	전라남도 여수시 서교1길 (서교동)			
(법인명) 대표자성명	비에스발전소(주)	전 화	9	
사업의내용	태양광발전사업			
전기사업용 전기설비에 관한사항	설치장소	영주시 이산면 지동리 185번지(토지 위)		
	원동력의종류	태양광	설비량	99.19kW
	공급전압	380V	주파수	60Hz
전기사업용 전기 설비의 설치기간	2022년 11월 3일 ~ 2024년 5월 2일 (허가일로부터 18개월)			
허가조건	붙임 검토의견서(허가조건) 이행하여야 함			
기 타	설치면적 : 472.65m ²			

전기사업법 제7조 및 같은 법 시행규칙 제6조의 규정에
의하여 위와 같이 발전사업을 허가합니다.

※알림 : 허가일로부터 준비 기간 내에 사업개시를 하지 않거나 준비 기간 내에 정당한 사유로 인한
연장신청이 없을 경우 발전사업 허가가 취소됩니다.

2024년 2월 28일[양수인가]

영 주 시




변경내용 뒷면참조

사용전검사 확인증



발행번호 제 231622927 호

고객번호 : 3505-01768768

신청인	대표자 성명				전화번호		
	회사명 또는 상호	이산1호태양광					
	주소	경상북도 영주시 이산면 지동리 185 1호					
검사결과	검사전기설비	상용 발전설비 (태양광) 380(V) 99.20(kW)					
	검사연월일	2023-12-06					
	검사자	소속	경북북부지사	성명	권성호 등 2명		
	판정	합격	다음검사	2027-12-06			
임시사용	허용사유 :						
	사용기간 :						
	사용범위 및 사용방법 :						
기타 :	<p>-소내전력 380V 3kW 포함 -접속함 및 분전함 내 발열이 없는지 수시로 확인하시어 조치하시기 바랍니다. -양면형 모듈 전면출력은 인버터 출력의 105%이내로 유지하시기 바라며, 양면형 모듈 전후면 합산 출력 기준으로 DC퓨즈 및 어레이 DC차단기, 어레이 케이블의 정격을 유지하시기 바랍니다. -외관상 모듈의 파손이나 지지대의 균열이 있는지 수시로 확인하시어 조치하시기 바랍니다.</p> <p>전기안전관리법 제9조로부터 제11조까지의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제7조제3항 및 제9조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.</p>						
검사신청인	2023 년 12 월 06 일		한국전기안전공사 사장				
	황길섭 귀하						

※ 이 확인증은 사무관리규정에 의하여 전자직인으로 발행되었습니다. 확인증 출력일시 : 2024-03-06