

영주 2022 - 319호

발전사업허가증

상 호	아이에너지12호		
주소(소재지)	전라남도 여수시 서교1길 (서교동)		
(법인명) 대표자성명	아이에너지(주)	전 화	-
사업의내용	태양광발전사업		
전기사업용 전기설비에 관한사항	설치장소	영주시 이산면 지동리 185-2번지(토지 위)	
	원동력의종류	태양광	설비량 99.19kW
	공급전압	380V	주파수 60Hz
전기사업용 전기 설비의 설치기간	2022년 11월 3일 ~ 2024년 5월 2일 (허가일로부터 18개월)		
허가조건	붙임 검토의견서(허가조건) 이행하여야 함		
기 타	설치면적 : 472.65m ²		

전기사업법 제7조 및 같은 법 시행규칙 제6조의 규정에
의하여 위와 같이 발전사업을 허가합니다.

※ 알 림 : 허가일로부터 준비 기간 내에 사업개시를 하지 않거나 준비 기간 내에 정당한 사유로 인한
연장신청이 없을 경우 발전사업 허가가 취소됩니다.

2024년 2월 28일[양수인가]

영 주 시




변경내용 뒷면참조

사용전검사 확인증



발행번호 제 231622991 호

고객번호 : 3505-01768772

신청인	대표자 성명			전화번호		
	회사명 또는 상호	이산3호태양광				
	주소	경상북도 영주시 이산면 지동리 185 3호				
검사결과	검사전기설비	상용 발전설비 (태양광) 380(V) 99.20(kW)				
	검사연월일	2023-12-06				
	검사자	소속	경북북부지사	성명	윤창목 등 2명	
	판정	합격	다음검사		2027-12-06	
임시사용	허용사유:					
	사용기간:					
	사용범위 및 사용방법:					
기타:	-외관상 모듈의 파손이나 지지대의 균열이 있는지 수시로 확인하시어 조치하시기 바랍니다. -접속함 및 분전함 내 발열이 없는지 수시로 확인하시어 조치하시기 바랍니다. -양면형 모듈 전면출력은 인버터 출력의 105%이내로 유지하시기 바라며, 양면형 모듈 전후면 합산 출력 기준으로 DC퓨즈 및 어레이 DC차단기, 어레이 케이블의 정격을 유지하시기 바랍니다. 소내전력 380V 3kW 적합					
전기안전관리법 제9조로부터 제11조까지의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제7조제3항 및 제9조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.						
		2023 년 12 월 06 일				
		한국전기안전공사 사장				
검사신청인	황길섭 귀하					

※ 이 확인증은 사무관리규정에 의하여 전자적인으로 발행되었습니다. 확인증 출력일시 : 2024-03-06